

Характеристика тепловых сетей отопления от котельной ЦРБ

Диаметр, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м																
	1983 (минвата)		1985 (минвата)		1995 (минвата)		1997 (минвата)		2003 (ППУ)		2005 (ППУ)		2007 (ППУ)		2008 (ППУ)		
	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	
Д57	115.4			0.2			40.0								51.5		
Д76													40.0				
Д89	81.4	65.3															
Д108	230.3		106.5	78.1					85.6		43.6						
Д159	103.0						104.0										
Д219	55.0																
Д325			100.0		14.0												
Итого	585.1	65.3	206.5	78.3	14.0	0.0	144.0	0.0	85.6	0.0	43.6	0.0	40.0	0.0	51.5	0.0	
ВСЕГО	650.4		284.8		14.0		144.0		85.6		43.6		40.0		51.5		1 313.9

Характеристика тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной ЦРБ

Диаметр, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м																
	1983 (минвата)		1985 (минвата)		1995 (минвата)		1997 (минвата)		2003 (ППУ)		2005 (ППУ)		2007 (ППУ)		2008 (ППУ)		
	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	
Д25	334.6																
Д45	146.7		106.5	78.1													
Д57	230.3						51.7		85.6		43.6		40.0		51.5		
Д108	103.0		100.0		14.0		52.3										
Д159	55.0																
Итого	869.6	0.0	206.5	78.1	14.0	0.0	104.0	0.0	85.6	0.0	43.6	0.0	40.0	0.0	51.5	0.0	
ВСЕГО	869.6		284.6		14.0		104.0		85.6		43.6		40.0		51.5		1 492.9