

**Температурный график централизованного качественного регулирования отпуска
тепла от котельной ЦРБ неврология г.Усмань**

Температура наружного воздуха, $t_{нв}$, °С	Температура сетевой воды в подающих магистралях на источниках, τ_1 , °С	Температура обратной сетевой воды на источниках, τ_2 , °С
8	40.1	34.6
7	42.0	35.8
6	43.7	37.1
5	45.5	38.3
4	47.2	39.5
3	48.9	40.6
2	50.6	41.8
1	52.3	42.9
0	54.0	44.0
-1	55.6	45.1
-2	57.3	46.2
-3	58.9	47.2
-4	60.5	48.3
-5	62.1	49.3
-6	63.7	50.3
-7	65.2	51.4
-8	66.8	52.4
-9	68.4	53.4
-10	69.9	54.4
-11	71.4	55.3
-12	73.0	56.3
-13	74.5	57.3
-14	76.0	58.2
-15	77.5	59.2
-16	79.0	60.1
-17	80.5	61.0
-18	82.0	62.0
-19	83.4	62.9
-20	84.9	63.8
-21	86.4	64.7
-22	87.8	65.6
-23	89.3	66.5
-24	90.7	67.4
-25	92.1	68.3
-26	93.6	69.1
-27	95.0	70.0

Примечания:

- система теплоснабжения: **закрытая**
- схема присоединения тепловых установок потребителей: **зависимая без элеваторов**
- расчетная температура воздуха в отапливаемый помещениях: **+18 °С**