

Технико-экономические показатели работы котельных централизованной системы теплоснабжения города Усмань

г.Усмань, котельная - ЦРБ

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, ЦРБ	Январь	172.9	199.2	188.9	189.8	31.9	30.4
	Февраль	127.0	146.2	172.7	173.6	25.4	30.2
	Март	118.6	136.5	210.6	216.6	38.3	60.8
	Апрель	76.7	88.3	241.3	248.2	26.2	73.5
	Май	29.2	33.7	236.2	243.0	14.0	100.9
	Июнь	29.2	34.3	246.8	253.9	14.8	109.5
	Июль	35.9	42.0	303.7	312.5	12.6	93.5
	Август	29.7	34.9	268.7	276.3	14.2	112.0
	Сентябрь	38.9	44.9	352.2	362.4	14.5	116.9
	Октябрь	99.2	114.4	220.8	227.2	23.8	47.2
	Ноябрь	99.0	113.8	211.2	217.3	25.7	49.0
	Декабрь	140.9	163.1	236.5	243.4	31.8	47.4
	2010 год	997.4	1 151.3	215.6	220.0	273.0	52.2

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, ЦРБ	Январь	160.1	184.3	238.0	239.2	24.7	32.1
	Февраль	164.8	189.7	212.3	213.4	29.8	33.5
	Март	146.3	168.4	228.2	234.7	30.3	42.3
	Апрель	91.7	105.8	265.1	272.8	25.1	64.8
	Май	37.3	43.0	326.5	335.9	14.3	111.9
	Июнь	36.7	42.5	345.2	355.1	13.4	112.3
	Июль	39.0	45.1	357.7	367.9	17.8	145.4

Август	34.7	40.1	305.7	314.6	13.6	106.3
Сентябрь	36.2	42.1	285.6	293.8	14.0	97.7
Октябрь	90.7	105.0	273.0	280.8	27.9	74.7
Ноябрь	137.0	118.9	193.9	199.5	38.6	64.7
Декабрь	125.0	143.9	231.0	237.6	35.7	58.9
2011 год	1 099.6	1 228.9	241.6	246.7	285.2	57.3

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, ЦРБ	Январь	156.7	180.6	218.0	219.1	37.8	45.8
	Февраль	161.9	186.6	195.4	196.4	34.5	36.3
	Март	123.5	142.4	194.7	200.3	33.3	46.8
	Апрель	60.9	70.5	201.7	207.5	23.1	68.0
	Май	30.2	35.0	284.8	292.9	12.9	107.8
	Июнь	28.0	32.5	260.4	267.9	15.2	125.3
	Июль	63.4	73.7	814.4	837.5	14.2	161.8
	Август	153.3	180.4	1 984.8	2 043.2	14.3	162.2
	Сентябрь	172.5	148.3	1 642.5	1 689.3	12.8	145.8
	Октябрь	254.2	295.8	1 155.0	1 188.4	22.0	88.4
	Ноябрь	178.2	206.2	448.4	461.3	26.2	58.5
	Декабрь	142.1	164.1	253.1	260.4	24.8	39.4
2012 год	1 524.8	1 716.1	361.4	368.6	271.0	58.2	

г.Усмань, котельная - школа№2

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань. школа№2	Январь	41.5	47.8	166.4	170.7	9.6	34.3
	Февраль	29.1	33.5	158.8	162.9	8.5	41.3
	Март	24.2	27.8	155.7	159.7	8.6	49.2
	Апрель	3.6	4.2	145.3	145.3	4.0	137.0
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-

Сентябрь	-	-	-	-	-	-
Октябрь	15.0	17.3	153.0	156.8	6.7	61.0
Ноябрь	13.3	15.3	147.3	151.0	6.7	66.4
Декабрь	26.5	30.7	158.1	162.1	9.0	47.7
2010 год	153.2	176.6	158.1	162.0	53.1	48.8

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань. школа№2	Январь	32.5	37.4	156.4	160.4	7.8	33.4
	Февраль	32.5	37.4	144.3	148.0	6.9	27.4
	Март	25.7	29.6	156.4	160.3	9.1	49.0
	Апрель	8.5	9.8	144.5	144.8	4.4	65.6
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	44.2	51.2	709.1	727.3	4.3	60.6
	Ноябрь	24.5	28.2	165.1	169.4	9.5	56.9
	Декабрь	24.8	28.6	163.5	167.7	7.7	45.1
2011 год	192.7	222.2	189.4	194.0	49.6	43.3	

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань. школа№2	Январь	33.3	38.4	165.0	169.2	7.8	34.2
	Февраль	35.8	41.3	157.5	161.5	7.8	30.3
	Март	25.7	29.7	157.7	161.8	9.2	50.3
	Апрель	14.5	16.8	319.4	320.0	4.5	85.6
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	5.9	6.8	161.9	165.9	0.0	0.0
	Ноябрь	21.6	25.0	161.7	165.8	8.8	58.6

Декабрь	31.7	36.6	154.8	158.8	7.6	32.8
2012 год	168.5	194.6	166.5	170.5	45.6	40.0

г.Усмань, котельная - Тубсанаторий

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, Тубсанаторий	Январь	44.2	50.9	209.3	210.3	7.1	29.3
	Февраль	36.4	41.9	252.0	253.2	5.9	35.6
	Март	32.2	37.1	245.7	247.0	8.1	54.1
	Апрель	17.8	20.5	322.8	324.4	6.6	104.8
	Май	6.3	7.3	403.3	414.8	2.7	152.6
	Июнь	4.3	5.0	284.1	285.7	3.0	173.1
	Июль	3.8	4.5	257.1	258.6	3.0	171.0
	Август	3.6	4.2	231.5	232.8	2.9	160.8
	Сентябрь	3.5	4.0	227.3	228.6	2.6	149.1
	Октябрь	21.0	24.3	243.7	245.0	6.0	60.5
	Ноябрь	19.5	22.4	178.6	182.3	7.3	59.3
	Декабрь	31.4	36.4	181.4	196.8	9.3	50.5
2010 год	224.1	258.5	227.0	231.6	64.6	57.9	

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, Тубсанаторий	Январь	36.8	42.3	185.1	186.0	7.9	34.6
	Февраль	41.1	47.3	197.7	198.7	7.0	29.3
	Март	33.2	38.2	182.2	183.0	7.2	34.4
	Апрель	19.4	22.3	183.8	184.8	5.7	47.0
	Май	4.9	5.7	202.8	208.8	1.6	58.2
	Июнь	4.3	4.9	195.2	196.0	1.4	55.2
	Июль	4.1	4.8	274.3	275.9	1.4	81.9
	Август	3.9	4.5	256.0	257.5	1.7	98.0
	Сентябрь	4.1	4.8	207.8	208.7	2.3	99.1
	Октябрь	17.6	20.3	190.3	191.1	4.4	41.7
	Ноябрь	28.2	32.5	192.1	196.0	6.5	39.4
	Декабрь	29.7	34.2	196.9	200.9	4.9	28.8

		2011 год	227.3	261.8	192.5	194.3	51.9	38.6
Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;	
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.					
г.Усмась, Тубсанаторий	Январь	38.9	44.8	192.2	193.2	6.8	29.2	
	Февраль	40.6	46.8	193.6	194.6	7.3	30.5	
	Март	29.6	34.1	183.5	184.4	8.5	46.2	
	Апрель	11.9	13.8	180.4	181.3	4.8	63.1	
	Май	4.4	5.1	209.9	216.1	2.4	103.6	
	Июнь	4.2	4.9	214.9	215.9	2.6	112.6	
	Июль	4.1	4.8	219.2	220.2	2.7	121.8	
	Август	3.9	4.6	215.3	216.3	2.7	128.0	
	Сентябрь	2.0	2.3	280.5	280.5	2.8	338.4	
	Октябрь	12.6	14.6	215.3	216.6	3.2	47.2	
	Ноябрь	22.7	26.3	188.7	192.5	6.6	48.4	
	Декабрь	32.5	37.5	192.9	196.9	6.1	32.1	
	2012 год		207.3	239.6	193.6	195.5	56.5	46.1

г.Усмась, котельная - ЦРБ неврология

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмась, ЦРБ неврология	Январь	12.8	14.7	194.4	195.7	1.5	20.4
	Февраль	9.4	10.9	217.1	218.4	1.3	27.0
	Март	7.7	8.9	236.1	237.3	1.3	34.7
	Апрель	3.0	3.5	294.1	296.6	1.0	83.0
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	5.0	5.8	282.9	284.3	0.9	41.7
	Ноябрь	5.3	6.1	245.0	247.0	1.4	58.4
	Декабрь	8.4	9.7	236.6	238.3	1.6	40.0
	2010 год		51.6	59.6	227.7	229.1	9.1

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмать, ЦРБ неврология	Январь	10.9	12.5	258.8	260.4	1.8	37.4
	Февраль	10.1	11.6	241.2	242.7	1.5	31.6
	Март	12.4	14.2	173.0	174.0	1.7	21.0
	Апрель	5.4	6.2	296.7	298.1	1.7	82.0
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	5.0	5.8	302.1	303.7	0.8	42.1
	Ноябрь	6.8	7.8	237.8	239.3	1.2	38.2
	Декабрь	6.0	6.9	224.0	225.5	1.3	42.9
	2011 год		56.5	65.0	230.3	231.7	10.1

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмать, ЦРБ неврология	Январь	8.1	9.3	236.0	237.2	1.3	33.9
	Февраль	8.8	10.1	177.8	179.1	1.3	23.2
	Март	6.5	7.4	172.5	173.7	1.2	27.9
	Апрель	1.8	2.0	162.6	163.9	0.7	57.9
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	2.4	2.7	166.7	167.7	0.6	39.1
	Ноябрь	4.5	5.2	165.6	166.7	2.9	91.7
	Декабрь	7.5	8.6	174.4	175.5	1.7	35.3
	2012 год		39.4	45.3	182.4	183.6	9.8

г.Усмать, АБК - 14,0 ул.Толстого, 95а

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, АБК - 14,0 ул.Толстого, 95а	Январь	-	-	-	-	-	-
	Февраль	-	-	-	-	-	-
	Март	-	-	-	-	-	-
	Апрель	-	-	-	-	-	-
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	33.6	39.1	171.9	176.2	-	-
	Октябрь	286.7	331.9	228.7	234.4	-	-
	Ноябрь	428.0	493.0	159.7	163.7	-	-
	Декабрь	451.6	520.2	171.5	175.8	-	-
2011 год	1 199.9	1 384.2	177.5	181.9	0.0	0.0	

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, АБК - 14,0 ул.Толстого, 95а	Январь	559.1	644.4	149.9	153.7	286.6	68.4
	Февраль	590.8	680.9	150.9	154.7	74.3	16.9
	Март	481.1	554.7	149.2	153.0	71.2	19.6
	Апрель	215.5	249.7	143.5	147.1	47.6	28.0
	Май	66.6	77.2	268.2	269.6	33.6	117.3
	Июнь	55.6	64.7	269.1	275.9	26.3	112.2
	Июль	56.0	65.2	256.6	261.8	29.6	118.9
	Август	56.2	66.2	246.1	252.3	29.6	112.8
	Сентябрь	61.9	72.0	272.7	279.6	27.1	105.3
	Октябрь	248.8	289.5	269.6	276.3	50.0	47.7
	Ноябрь	447.1	517.3	193.5	198.3	69.4	26.6
	Декабрь	581.7	671.7	204.2	209.3	69.8	21.8
2012 год	3 420.5	3 953.5	174.8	179.1	815.2	36.9	

г.Усмань, АБК - 2,0 ул.Чернышевского,123в

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, АБК - 2,0 ул.Чернышевского,123в	Январь	-	-	-	-	-	-
	Февраль	-	-	-	-	-	-
	Март	-	-	-	-	-	-
	Апрель	-	-	-	-	-	-
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	26.4	30.5	143.3	146.8	-	-
	Ноябрь	48.3	55.6	190.9	195.6	-	-
	Декабрь	48.9	56.3	196.3	201.2	-	-
2011 год		123.5	142.4	180.0	184.5	0.0	0.0

Наименование котельной	Месяц	Расход топлива		Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг.у.т/Гкал	Расход электрической энергии, тыс.кВт*ч	Удельный расход электроэнергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов, кВт*ч/Гкал;
		натурального, тыс.м ³	устовного, т.у.т.				
г.Усмань, АБК - 2,0 ул.Чернышевского,123в	Январь	67.0	77.3	148.2	151.9	37.0	72.8
	Февраль	69.1	79.7	150.7	154.4	11.4	22.1
	Март	50.9	58.7	148.4	152.1	9.6	24.9
	Апрель	14.1	16.3	144.4	148.0	5.3	47.8
	Май	-	-	-	-	-	-
	Июнь	-	-	-	-	-	-
	Июль	-	-	-	-	-	-
	Август	-	-	-	-	-	-
	Сентябрь	-	-	-	-	-	-
	Октябрь	18.3	21.3	230.8	232.0	6.3	68.2
	Ноябрь	34.8	40.3	203.9	209.0	9.1	47.4
	Декабрь	59.5	68.7	210.5	318.6	9.8	45.3
	2012 год		313.7	362.3	166.5	179.2	88.5