

**Характеристика тепловых сетей отопления от котельной АБК – 14 ул.Толстого,
95а**

Диаметр, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м									
	1979-1990 (минвата)		1990-2000 (минвата)		2000-2005 (минвата)		2005-2010 (ППУ)		2010-2012 (ППУ)	
	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.
Д57	178.0	8.0	4.7		10.5		39.0			
Д76	334.7						113.9			
Д89	271.3		124.3		130.0		109.6			
Д108	113.1	175.5	203.3		17.3		165.0			
Д159	546.7	3.3	741.4		259.6	38.0	294.8			
Д219			273.3		258.8		92.8			
Д426					254.5	444.1			120.0	
Д530			76.0							
Итого	1 443.8	186.8	1 423.0	0.0	930.7	482.1	815.1	0.0	120.0	0.0
ВСЕГО	1 630.6		1 423.0		1 412.8		815.1		120.0	5 401.5

**Характеристика тепловых сетей горячего водоснабжения от котельной АБК – 14
ул.Толстого, 95а**

Диаметр, мм	Протяженность (в двухтрубном исчислении), м									
	1979-1990 (минвата)		1990-2000 (минвата)		2000-2005 (минвата)		2005-2010 (ППУ)		2010-2012 (ППУ)	
	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.	подз.	надзем.
Д25							28.5			
Д32							12.0			
Д57	400.4		87.3		159.1		286.9			
Д76	7.1						120.0			
Д89	91.7				315.2		28.3			
Д108	284.8		153.3							
Д159	218.5						134.0			
Д219					34.8					
Итого	1 002.5	0.0	240.6	0.0	509.1	0.0	609.7	0.0	0.0	0.0
ВСЕГО	1 002.5		240.6		509.1		609.7		0.0	2 361.9